附件 1

城市水厂一览表

（2019 年）

序号	水厂名称	联系人	联系电话
1	无		
2			
3			
4			
5			
6			

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心 填报人：刘坤玲

单位负责人：杨淞 填报时间：2019-06-21

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

（05 月）

序号	采样地点	序号	采样地点
1	十里长街	11	
2	和正巷小区	12	
3	马街	13	
4	永昌小区	14	
5	东寺街	15	
6	春苑小区	16	
7	棕树营小区	17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心 填报人：刘坤玲

单位负责人：杨淞 填报时间：2019-06-21

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

（第二季度）

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
	无												

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO_2）为 0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲　单位负责人：杨淞　填报时间：2019-06-21

附件4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第二季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn法，以O_2计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	游离余氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	十里长街	2019-05-06	1	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.66	0.60	
2	和正巷小区	2019-05-06	未检出	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.70	0.50	
3	马街	2019-05-06	未检出	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.76	0.50	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L，二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲　单位负责人：杨淞　填报时间：2019-06-21

附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第二季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	游离余氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
4	永昌小区	2019-05-07	未检出	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.59	0.30	
5	东寺街	2019-05-07	未检出	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.67	0.50	
6	春苑小区	2019-05-07	1	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.57	0.50	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲　单位负责人：杨淞　填报时间：2019-06-21

附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第二季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	游离余氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
7	棕树营小区	2019-05-07	未检出	未检出	-	-	<5	<0.50	0/0	无	1.65	0.40	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲　单位负责人：杨淞　填报时间：2019-06-21