

〔办理类型〕(C)

〔是否公开〕(是)

昆明市西山区水务局文件

西水〔2020〕199号

昆明市西山区水务局 关于对政协昆明市西山区第九届委员会 第四次会议第019号提案的答复

李金英委员：

您在昆明市西山区第九届委员会第四次会议上提出的《棋台社区卧龙岗小组建饮水池、更换饮水管道》的提案，已交我局研究办理，现答复如下：

感谢您对我区水环境治理工作的关心。

一、基本情况

经实地调查，棋台社区下辖4个居民小组，共490余户1700余人，其中卧龙岗居民小组居住有43户130余人，属于苗族村落。卧龙岗小组因地势较高，没有足够水源，影响了小组居民正常饮水，无法保障饮水安全，制约了小康社会的全面推进。近年

来在上级政府的关心支持和村民的努力下，于 2018 年完成了太阳能抽水工程项目建设，现为了满足抽水站抽水量的要求，为解决两个村社用水量不足、水压力小的问题，在现有的 100 立方米水池上建一个 300 立方的饮水池和更换五松包至卧龙岗大村子间的饮水管道。保障居民正常饮水，解决群众的心头大事。

二、意见建议办理情况

工程建设内容：1 个 300m³ 蓄水池，购安 DN40 管 2500 米，解决 43 户、130 人饮用水困难问题，估算投资 60 万元。

三、下一步工作方向

按照区委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的要求。我局已把全区所有人饮水源及配套工程进行全面排查，规划及实施方案编制已完成。目前第一批“西山区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程”15 件项目已争取市级资金正在紧张有序实施中；下一步，我局将多渠道争取资金并且将按照方案要求进行项目实施。在未实施前，我局将会同区卫生健康局对水源进行全面监测，确保群众喝上放心水。

希望您一如既往地关心、支持我区水利工作的建设和发展。

昆明市西山区水务局

2020 年 12 月 22 日

（联系人：张建忠

联系电话：68227415）

昆明市西山区水务局办公室

2020 年 12 月 22 日印发