

〔办理类型〕(C)

〔是否公开〕(是)

昆明市西山区水务局文件

西水〔2021〕167号

昆明市西山区水务局 关于对昆明市西山区第十六届人民代表大会 第五次会议第 180 号建议的答复

张峪珩代表：

您在昆明市西山区第十六届人民代表大会第五次会议上提出的《下冲社区上冲小组常家坝塘维修加固的建议》，已交我局研究办理，现答复如下：

感谢您对我区水利工程建设工作的关心和支持。

一、基本情况

上冲小组常家坝塘由于年久失修，漏水严重，农田灌溉蓄水严重不足，申请维修加固常家坝塘及配套的防洪沟。坝塘维修周长为 300 米，高 2.5 米，所需混凝土 300 立方米，回填土 250 立

方米，所需资金 25 万；排水沟：卯家小龙至常加塘子引水沟 200m，宽 30m、高 40m，预算资金 4 万元。上述两项估算资金 29 万元。

二、意见建议办理情况

经我局会同团结街道办事处技术人员复核，建议按照《西山区水利设施分级管理办法》，由办事处牵头做好大坝安全鉴定工作，坝塘鉴定为三类坝的，按照程序开展除险加固工作，我局将积极做好技术指导。

三、下一步工作方向

希望您一如既往地关心、支持我区水利事业的建设和发展。

昆明市西山区水务局

2021 年 11 月 23 日

（联系人：张建忠

联系电话：68227415）

昆明市西山区水务局办公室

2021 年 11 月 23 日印发