

昆明市西山区发展和改革局文件

西发改投复〔2021〕14号

昆明市西山区发展和改革局 关于西山区 2020 年滇池流域网格化清水入滇 微改造工程可行性研究报告的批复

昆明市西山区水务局：

你局《关于审批<西山区 2020 年滇池流域网格化清水入滇微改造工程可行性研究报告>的申请》（西水请〔2021〕23 号）及相关附件已收悉。经专家组评审，该项目已达到可行性研究报告深度，现批复如下：

一、原则同意《西山区 2020 年滇池流域网格化清水入滇微改造工程可行性研究报告》

（一）项目实施的必要性

为贯彻落实市委、市政府主要领导在全市生态环境保护大会

上的重要精神，通过实施滇池流域网格化清水入滇微改造工程，实现雨水、清水就近排入河道、支流沟渠并进入滇池，有效减轻雨洪水对城市排水管网的冲击，提高水质净化厂进水浓度，大幅削减进入滇池的污染负荷。

（二）建设地点

西山区辖区范围内

（三）建设内容及规模

工程在充分分析小区现状情况的基础上，因地制宜的提出了庭院雨污分流系统完善、初期雨水处理、管网清淤及绿地海绵城市建设等改造措施，涉及改造面积为 1.08 平方千米，改造庭院个数 12 个，共计改造小区污水主管 4584 米，雨水主管 3800 米。

（四）建设周期

项目建设周期为 2021 年 4 月 1 日—2021 年 5 月 31 日，工期 2 个月。

二、投资估算和资金来源

（一）投资估算：1953.51 万元，其中：建安工程费 1504.6 万元，工程建设其他费 271.32 万元，工程预备费 177.59 万元。

（二）资金来源：项目资金从生态补偿金专户中支出，不足部分从 2021 年政府新增专项债券及城市基础设施配套中统筹。

三、项目代码

本项目在云南省投资项目在线审批监管平台代码为：2103-530112-04-01-178851，请以此作为项目的唯一标识办理后

续手续。

四、招标方式

请严格执行国家有关招投标规定，按照《云南省 2020 年政府集中采购目录及标准》要求，该项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理等均采用公开招标方式，招标组织形式为委托招标。

五、下一步工作要求

（一）接此批复后，请委托符合资质要求的设计单位编制工程初步设计和概算，并按程序报批；待用地、规划、环保、施工许可等相关手续完善后方可开工建设，同时严格实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制，加强工程管理，确保工程质量，落实好工程建设廉政责任制。

（二）若需对本项目审批文件所确定的内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

（三）若项目建设地点或项目建设规模、建设内容等作出较大变更的，以及项目初步设计批复的投资概算超过投资估算 10%，应重新编制可行性研究报告按程序报我局审批。

（四）自印发之日算起二年内未开工建设的，应按照规定程序重新报批。

附件：1.2021 年 2 月 7 日西山区 2020 年滇池流域网格化清
水入滇微改造工程可行性研究报告专家组审查意见
2.招标方案审批意见表

昆明市西山区发展和改革局
2021 年 3 月 18 日



抄送：西山区财政局、西山区自然资源局、西山区政务服务局、西山区
住房和城乡建设局、西山区城市管理局。

昆明市西山区发展和改革局办公室

2021 年 3 月 18 日印发

招标方案审批意见表

工程（项目）名称：西山区 2020 年滇池流域网格化清水入滇微改造工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

核准。请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《云南省招标投标条例》的相关要求组织开展招标投标活动，规范招标投标行为。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。