

云南省第二轮生态环境保护督察交办的 D53010020230811015 投诉问题 办理情况公示表

公示单位：昆明市西山区人民政府

2023 年 8 月 20 日

投诉问题	受理编号 D53010020230811015 投诉问题: 西山区永昌街道共信时代广场旁, 华昌小学永宁路口围挡施工一月至现在未完成, 导致下雨天污水倒灌路面。
核实情况	8月13日, 由区住建局牵头, 组织永昌街道办事处、区水务局进行了现场核实, 该投诉件包含华昌小学、永宁路口两个地点, 经核实: 1、华昌小学段, 该段正在实施昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目三标段, 暴雨天污水倒灌路面情况属实。围挡为该项目施工围挡, 导致雨天污水倒灌原因是项目雨水箱涵还未完工, 围挡导致雨天污水倒灌情况不属实。 2、永宁路口淹积水原因为道路标高较低, 市政排水管网对短时强降雨的排水能力有限, 导致路面出现淹积水现象, 永宁路口无施工围挡, 该投诉情况部分属实。

办理情况	1、华昌小学段华昌小学段正在开展西山区二环内排水系统提升完善项目雨污分流改造，片区排水系统暂未贯通，雨天有污水倒灌路面情况雨天污水倒灌路面问题。 (1)2023年11月底前，由西山区水务局组织各参建单位，联动区防汛办，强化防汛值班值守，落实落细各项防汛应急抽排工作，确保安全度汛。 整改时限：2023年11月底前 责任单位及责任人：西山区水务局 配合单位：永昌街道办事处、西山区住建局 (2)倒排工期，加快雨水箱涵施工作业，争取于2023年11月底前完成华昌小学段雨污分流施工，贯通片区排水系统，尽早发挥工程防汛效益。 整改时限：2023年11月底前 责任单位及责任人：西山区水务局 配合单位：永昌街道办事处、西山区住建局 2、永宁路口排水管网均为市政排水管道，由于道路标高比周边低，对短时强降雨的排水能力有限，导致路面出现淹积水现象。 每月一次清理道路市政排水管网内的淤泥、杂物等堵塞物，保障市政排水管网排水畅通。雨季期间，出现道路淹积水时，立即启动防汛应急预案，及时抽排道路积水，保障周边居民生活能正常运转。 整改时限：2023年11月底前 责任单位及责任人：西山区住建局、西山区水务局、永昌街道办事处、昆明市排水公司
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市西山区春雨路188号9楼昆明市西山区住房和城乡建设局908室。联系人电话：刘宗鑫 0871-68332583