

云南省第二轮生态环境保护督察交办的
D53010020230817190 投诉问题
办理情况公示表

公示单位：昆明市西山区人民政府

2023 年 8 月 28 日

投诉问题	受理编号 D53010020230817190 和投诉问题：西山区前卫街道昆明市中级人民法院侧门，中级人民法院的餐厨废水及下水道污水从污水井倒灌到路面，臭气扰民，已存在三年左右时间。
核实情况	西山区高度重视，8月19日，由西山区水务局牵头，组织昆明市生态环境局西山分局，前卫、福海街道办事处进行了现场核实。 经核实，投诉人反映的“西山区前卫街道昆明市中级人民法院侧门，中级人民法院的餐厨废水及下水道污水从污水井倒灌到路面，臭气扰民，已存在三年左右时间”问题，部分属实。实际情况为：位于滇池路的昆明市中级人民法院侧门福泰路的市政排水管检查井，接入到采莲河截污管，最终进入昆明市第一水质净化厂处理。现场未发现有餐厨废水及下水道污水从污水井冒溢情况。但污水井水位低于路面约1.2米，检查井周边有餐厨废水溢出痕迹，井内有异味；餐厨

	废水来自于已经完成拆迁的城中村工地食堂（云南建投物业管理有限公司管理职工食堂），就餐人数约500人，食堂配套隔油池、沉淀池设置不规范，隔油池沉淀池清掏不及时，餐厨废水排入福泰路城镇污水管，造成管网堵塞，排水不畅，导致污水冒溢。
办理情况	1.市中院侧门外福泰路市政排水管网的污水井周边的污水溢出痕迹，检查井内的污水有轻微异味问题。 整改时限：立行立改 责任单位及责任人：西山区水务局 杨俊锋 福海街道办事处 陈 龙 配合单位：市生态环境局西山分局 龙 磊 整改措施：督促云南建投物业管理有限公司组织人员，调配车辆对污水井、市政排水管道进行抽排处理，对道路路面进行清洗、保洁。 2.市中院侧门外福泰路市政排水管网有阻塞、排水不通畅问题。 整改时限：立行立改 责任单位及责任人：西山区水务局 杨俊锋 福海街道办事处 陈 龙 配合单位：市生态环境局西山分局 龙 磊 整改措施：督促云南建投物业管理有限公司组织

	人员对餐厨废水排入福泰路城镇污水管网进行清掏，并安排人员进行值守、实时监管。 3.城中村工地食堂配套的隔油池、沉淀池设置不规范，清掏不及时。 整改时限：2023年10月底前 责任单位及责任人：西山区水务局 杨俊锋 福海街道办事处 陈 龙 配合单位：市生态环境局西山分局 龙 磊 整改措施：督促云南建投物业管理有限公司制定餐厨废水整改方案，并尽快按规范完成整改；同时组织人员对排入福泰路城镇污水管网进行清掏，并安排人员进行值守、实时监管。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市西山区水务局（地址昆明市西山区秀苑路188号5楼或邮箱:xsswbgs@126.com）。 联系人：尹忠祥 电话：0871--68185453