

云南省第二轮生态环境保护督察交办的 D53010020230821368 投诉问题 办理情况公示表

公示单位：昆明市西山区人民政府

2023 年 8 月 29 日

投诉问题	受理编号：D53010020230821368。投诉人反映：西山区融创小镇海世界停车场楼顶有 6 台鼓风机，鼓风机运行噪音扰民，投诉者建议改变鼓风机朝向。
核实情况	投诉人反映的“西山区融创小镇海世界停车场楼顶有 6 台鼓风机，鼓风机运行噪音扰民，投诉者建议改变鼓风机朝向。”的问题，现状是西山区融创文旅小镇 2 号停车楼楼顶安装有 6 台冷却塔，在设备运行过程中产生噪音，情况部分属实。 该设备位置经施工图审核通过并取得《房屋建筑和市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书》编号 21808100023，符合相关施工图审图要求。该项目已于 2019 年 11 月 30 日竣工投入使用，现有设备无法更改位置。
办理情况	针对问题的处理情况： 要求昆明融创城投资有限公司多位置、多时段对融创文旅小镇 2 号停车楼楼顶安装的 6 台冷却塔运行过程中产生的噪音进行检测，若存在噪音超标的情况，则采取加装隔音棉等隔音措施进行处理。 现场复查情况： 8 月 24 日，西山区住建局牵头，组织马街街道办事处、区公安分局进行了现场复查。目前昆明融创城投资有限公司尚未完成凌晨时间段的噪音检测，正在整改中。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至 xsqwgk@163.com。联系人电话：刘志伟 68405667。

