附件 1

城市水厂一览表

（2023 年）

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	无			
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心 填报人：刘坤玲

单位负责人：杨淞 填报时间：2023-9-5

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

（8 月）

序号	采样地点	序号	采样地点
1	日新路	11	西华小区
2	十里长街	12	船房小区
3	棕树营小区	13	永昌小区
4	听涛雅苑	14	石咀
5	滇池路	15	土桥
6	和正巷小区	16	东寺街
7	新发小区	17	白马小区
8	马街	18	春苑小区
9	眠山口	19	长城滇池花园
10	大观路	20	

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心 填报人：刘坤玲

单位负责人：杨淞 填报时间：2023-9-5

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

2023 年 8 月份昆明市西山县（区）出厂水卫生监测检测结果

序号	供水单位	检测项目数	合格项目数	不合格项目
1	无			
2				
3				
综合合格率				

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO_2）为 0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

2、综合合格率按照《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005 中 6.8 水质检验项目合格率要求进行计算。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲 单位负责人：杨淞　填报时间：2023-9-5

附件 4

城市用户水龙头（末梢水）水质信息

2023 年 8 月份昆明市西山县（区）管网末梢水卫生监测检测结果

指标结果	色度	浑浊度	肉眼可见物	高锰酸盐指数	臭和味	PH 值	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
检测件数	19	19	19	19	19	19	19	19	19
合格件数	19	19	19	19	19	19	19	19	19
合格率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲　单位负责人：杨淞　填报时间：2023-9-5