

整改落实公示表

反馈（投诉） 问题	受理编号：D2YN202104270011，投诉人反映：昆明市西山区云南省机关事务管理局（日新中路389号）泵站噪声持续扰民，影响滇池源居小区1栋住户正常生活。
整改目标	对月光宝盒小区中水处理站采取隔音措施减小设备使用时噪音对周围居民的影响。
整改措施	昆明市西山区住房和城乡建设局牵头，联合前卫街道办事处、区水务局到滇池源居小区进行了现场核实。针对检查发现的问题对月光宝盒小区物业服务企业下发《小区物业服务整改通知书》，要求物业在中水处理站加装吸音棉隔音减噪；合理设置中水设备运行时间；并督促物业公司做好设备管养工作确保运行，同时采取措施减少设备使用时噪音对周围居民的影响。
整改主要工作成效	2021年4月29日下午昆明市西山区住房和城乡建设局联合相关单位进行现场复查，复查情况为月光宝盒小区物业服务企业在中水处理站加装吸音棉，减小中水设备运行过程中噪音对周围居民的影响；并将设备运行时间调整至每日下午15:00-17:00，整改完毕。
责任单位及 责任人	昆明市西山区住房和城乡建设局 汪兵 刘志伟（68405667）

公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至 1194695851@qq.com 。联系人员及电话：刘志伟，68405667
------	--

公示单位：昆明市西山区人民政府

2022年6月30日