

昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(A)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2023〕160号

昆明市西山区水务局 关于对昆明市西山区第十七届人民代表大会 第二次会议第172144号建议答复的函

王勇代表：

您提出的《关于解决长坡社区牛鼻居民小组饮用水困难的建议》建议收悉，现答复如下：

一、基本情况

长坡社区牛鼻村居民小组现有常住人口145户，562人，流动人口约400人。牛鼻村小组饮用水主要由长坡水库输水至牛鼻小组蓄水池，再通过管道分至各家各户。因输水管道较长（约3000米），加之管道老化、破损等原因，牛鼻村小组又处于供水末端，造成牛鼻村小组供水水压不足，每年冬春季节人饮用水困难，给居民生产生活带来严重影响。目前牛鼻村水库扩建工程已完工，下步水库将蓄水并投入使用，为解决牛鼻村小组居民人饮用困难问题，建议从牛鼻村水库隧洞出水口安装输水加压泵及输

水管道（长度约 2000 米，直径 100 毫米）至牛鼻村小组高位水池，再将水源分配至各家各户，解决居民用水困难问题，计划总投资 86 万元。

二、意见建议办理情况

该建议争取列入西山区 2023 年农村供水保障工程中实施。

三、下一步工作方向

希望您一如既往地关心、支持我区水利事业的建设和发展。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



（联系人：杨金艳 联系电话：68227415）

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区水务局办公室

2023 年 10 月 27 日印发