

昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(B)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2023〕163号

昆明市西山区水务局 关于西山区第十七届人大二次会议 第172010号建议答复的函

栗文彬代表：

您提出的《关于团结街道办事处和平社区小厂居民小组三队人饮管网建设的建议》建议收悉，现答复如下：

一、基本情况

团结街道办事处和平社区小厂居民小组三队现有在册居民58户，218人，小队现在使用的人饮管网建于上世纪九十年代，因使用时间长且年久失修，管网锈蚀严重，已经无法正常供水且漏水严重，为保障群众生产生活用水需求，同时节约水资源，需重新铺设供水管网4200米，入户管网1000米。需要铺设管道为：DN50、1200米，DN40、1000米，DN25、2000米，DN20、1000米；安装水阀、水龙头、表箱80套。概算总投资24.9万元。

二、意见建议办理情况

团结集镇供水涉及龙潭、和平、雨花3个社区，统一由团结自来水厂供水，西山区兴禹水公司负责水厂供水的运行管理。

引进公司化的管理理念和模式后，由于和社区、村组未能达成共识，造成多年来虽超量供水，但水费收缴不上来，村中管网不配套（老化、锈蚀），出现跑水、漏水等情况，村民多次反映水量小，喝不上水。

针对以上情况，水务局多次组织团结街道办事处、西山区兴禹水公司、供水范围涉及的社区、村组召开相关协调会。

已积极向人大建议专项办理资金申请，争取区级资金解决管网老化造成的人饮饮水困难问题。

三、下一步工作方向

希望您一如既往地关心、支持我区水利事业的建设和发展。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区水务局

2023年10月27日

（联系人：张建忠

联系电话：68227415）

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区水务局办公室

2023年10月27日印发