

昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(C)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2023〕180号

昆明市西山区水务局 关于西山区第十七届人民代表大会第二次会议 第 172086 号建议答复的函

李国标代表：

您提出的《关于大兴社区三节桥小组人畜饮水管网改造工程项目的建议》建议收悉，现答复如下：

一、基本情况

大兴社区居委会三节桥居民小组有 44 户、144 人，近年来我居民小组的饮水问题在各级政府的关心、支持下得到了一定的保障。因水管已用 10 年，水管老化、漏水，急需对管网进行维修改造，取缔乱开口现象，制定行之有效的管理规定，杜绝各类浪费水现象，提升居民的饮水保障率。工程建设内容：DN50 管 3000 米；DN40 管 2000 米；DN20 管 6000 米；消防栓 10 套；水泵一套；6.水表箱 50 套；DN20 水龙头 50 套；水泵房一间；围墙 100 米；湿式水表 50 套；13.15kw 水泵控制系统（含信号线、

液位计和自动控制柜) 1 套。

二、意见建议办理情况

西政复〔2019〕227 号批复已进行过村中管网更新改造建设，目前小组饮用水运行正常，不再重复建设。

三、下一步工作方向

希望您一如既往地关心、支持我区水利事业的建设和发展。
感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



(联系人：张建忠 联系电话：68227415)

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区水务局办公室

2023 年 10 月 27 日印发