附件 4

城市用户水龙头（末梢水）水质信息

2023 年 11 月份昆明市西山县（区）管网末梢水卫生监测检测结果

指标结果	色度	浑浊度	肉眼可见物	高锰酸盐指数	臭和味	PH 值	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌
检测件数	19	19	19	19	19	19	19	19	19
合格件数	19	19	19	19	19	19	19	19	19
合格率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：西山区疾病预防控制中心　填报人：刘坤玲　单位负责人：杨淞　填报时间：2023-12-8