



中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

公开单位：西山区人民政府

（第二十三批 2024年6月13日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405310001	昆明市西山区日新中路恒大云报华府旁南方电网变电站设备全天噪声扰民，夜间尤其明显。	西山区	噪音	1.昆明供电局220千伏海埂变电站1997年建站时四周均为耕地，2010年后变电站周边逐步规划建设居民小区，变电站噪声对周边居民造成一定影响。2.经查阅监测报告，噪声监测结果符合《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》2类声环境功能区限值。6月5日开展了执法监测，结果显示符合标准要求。	部分属实	1.督促昆明供电局及时公示噪声监测结果，保障居民的知情权。2.开展宣传引导，争取群众理解与支持。	1.昆明供电局于6月10日前将噪声监测报告在周边小区公示，告知小区居民噪声监测结果，保障居民的知情权。2.西山区加强日常监督检查力度，做好噪声监督性监测，及时查处违法行为。	已办结	无