

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

公开单位：昆明市西山区人民政府

(第31批 2024年6月19日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202406080018	昆明市度假区听涛雅苑二期三分之二业主自行在公共楼梯间及单元门上方安装加压泵，产生的噪声严重影响居民正常生活。	西山区	噪音	因听涛雅苑二期水压无法满足业主日常用水需求，业主自行安装加压泵，使用过程中产生噪音扰民。	属实	督促自来水公司加强供水管理，满足高楼层用户用水需求，减少小区住户使用加压水泵情况。	1.昆明自来水公司对听涛雅苑二期供水进行调压，并对增压时段进行调整。 2.物管对小区业主进行文明劝导，倡导业主停止使用自装的加压泵。	已办结	无