

昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(C)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2024〕127号

昆明市西山区水务局 关于昆明市西山区第十七届人民代表大会 第三次会议第 173138 号建议答复的函

王静波代表：

您提出的《关于西山区巡津新村内循环道路淹积水问题的建议》已收悉，现答复如下：

一、基本情况

巡津新村内循环道路位于巡津新村社区中心地段，北靠盘龙路 25 号市委原大楼，南至铁皮巷，东西向各连接主次干道巡津街与书林街。内循环道路包含巡津新村社区 17 个院坝。由于巡津新村地理地势较低，每年逢 6-9 月汛期期间大量雨水便由下水管网倒灌进巡津新村内循环道路及院坝，对辖区内居民的生命财产安全造成影响。

二、意见建议办理情况

一是修订编制预案。修订并印发了《昆明市西山区防汛抗旱应急预案（2024 年）》（西政办通〔2024〕30 号）、《昆明市西山区山洪灾害防御预案（2024 年）》（西政办通〔2024〕31 号）、《昆明市西山区 2024 年城市内涝设防点“一点一策”方案》，确保预案的适时性、准确性、科学性和可操作性，保障出现水旱灾害情况时能够及时处置。

二是做好汛前安全检查及处置。下发《昆明市西山区防汛抗旱指挥部办公室关于开展水旱灾害防御汛前自查工作的通知》和《昆明市西山区防汛抗旱指挥部办公室关于开展 2024 年重要防汛设施汛前检查和汛前清淤除障工作的通知》各相关部门对山洪灾害隐患点、水库、坝塘、河道、在建项目等进行了巡查检查，对隐患点进行了及时处置。

三是纳入淹积水点专项管理。巡津新村内循环道路属于市政排水管网，现状老旧、管径小、已不能满足现状排水需求，常年处于高水位运行，加之该段道路在降雨时雨水篦子经常出现树叶堵塞的情况，极易发生道路淹积水。已列入《昆明市西山区 2024 年城市内涝设防点“一点一策”方案》内，编号为 110，淹积水点名字叫做“崇善街老市委周边”。日常管理非工程整治措施：配合排水公司清掏疏通落水口，道路排水管清淤。开展提前预警，备齐抽排水及沙袋等防汛抢险设施。

四是积极开展应急处置。西山区始终坚持“人民至上、生命至上”原则，及时统筹相应街道及成员单位按照“1262”叫应机制

开展工作，并组织气象、应急、自然资源、住建部门进行会商研判，结合气象局动态分析及各街道巡查反馈情况，抓好重点片区的调度应急处置工作。根据气象信息安排人员提前巡查、排水抢险，开展内涝淹水点的交通疏导、警戒设置、抢险救援等相关工作，组织辖区抽排、执法人员现场维持秩序，避免交通断交；及时协调排水公司启动巡津新村泵站进行抽排，由街道办事处和社区抢险人员进行抽排水。配置抽水机 1 台，人员 5 人。

五是积极推进西山区二环内排水系统提升完善项目。西山区二环内排水系统提升完善项目建设地点为昆明市西山区二环内，金碧、永昌、棕树营、西苑街道办事处，该项目实施是解决片区水环境和水安全矛盾的重要抓手，完善片区雨水、污水系统，开展雨污分流工作，可提高片区排水系统的排涝能力，大大缓解雨季内涝问题，从而改善水环境和人居环境。金碧街道办事处巡津新村片区已完成雨污分流改造工作，巡津新村内循环道路敬德巷至巡津新村 21 号和 13-15 号路段目前还未开工，但已纳入本次片区雨污分流改造工作，今年内能完工。

三、下一步工作方向

感谢您对政府工作的关心和支持，我局将认真听取代表意见，下一步，西山区将始终坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位，提前谋划，科学安排部署全区防洪排涝工作，认真开展防汛排涝各项措施。

希望您一如既往地关心、支持我区水利事业的建设和发展。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区水务局

2024年9月2日



（联系人及电话：朵虎 手机号码：13700647911）

昆明市西山区水务局办公室

2024年9月2日印发