

# 昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(B)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2024〕186号

## 昆明市西山区水务局 关于西山区第十七届人民代表大会第三次会议 第173215号建议答复的函

毕有权代表：

您提出的《关于发禄村村民生活用水质量太差需要安装一套净水设备的建议》收悉，现答复如下：

### 一、基本情况

由于大兴社区发禄小组一直依托黑泥凹水库作为饮用水，该水库的水源均为雨水及地表水，水质太差，在没有做过任何净化处理就直接供给村民了，随着人民生活水平不断提高，该水库的水质又逐年下降，水管上所谓的“自来水”只能用于洗菜、洗衣服及卫生间，村民直接饮用水都要去较远的水井去挑，为了村民身心健康，建议西山区水务局帮扶发禄村安装一套净化水设备，给小组居民用上安全、健康、合格的饮用水。

工作建议：发禄村原来就有一座100立方米的高位水池，建

议西山区水务局在高位水池旁边安装一套净化水设备，给小组居民用上安全、健康、合格的饮用水，加大财政资金保障力度。

恳请西山区水务局给予推进实施为谢。

## 二、意见建议办理情况

针对该建议提出的问题，我局立即安排业务科室认真进行调查处置，并结合前期开展的工作，形成办理情况如下：


鉴于大兴社区发禄居民小组生活用水水质不达标实际情况，我局专业技术人员拟定了应对措施：购安 100m<sup>3</sup>/d 的一体化净水设备，建盖 9m<sup>2</sup> 的设备房，解决 400 人的饮水安全问题。并向区人大常委会报送代表建议办理缺口资金申请表。

## 三、下一步工作方向

下一步区水务局将主动配合团结街道办事处，争取立项，并积极向区财政争取资金，及时开展项目建设，确保大兴社区发禄居民小组农村饮水安全问题得到妥善解决。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



(联系人：周昆文 电话：13987610429)

---

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

---

昆明市西山区水务局办公室

2024年9月30日印发