

# 昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(A)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2024〕193号

## 昆明市西山区水务局 关于西山区第十七届人民代表大会第三次会议 第173262号建议答复的函

栗文彬代表：

您提出的《关于团结街道和平社区小厂居民小组三队人饮管网建设的建议》收悉，现答复如下：

### 一、基本情况

团结街道办事处和平社区小厂居民小组三队现有在册居民58户，218人，小队现在使用的人饮管网建于上世纪九十年代，因使用时间长且年久失修，管网锈蚀严重，已经无法正常供水且漏水严重，为保障群众生产生活用水需求，同时节约水资源，需重新铺设供水管网4200米，入户管网1000米。

经实地勘测，需要铺设管道为：DN50 1200米，DN40 1000米，DN25 2000米，DN20 1000米；安装水阀、水龙头、表

箱 80 套。概算总投资 24.9 万元。恳请区水务局加大财政资金保障力度，给予帮助解决为谢！

## 二、意见建议办理情况

针对该建议提出的问题，我局立即安排业务科室认真进行调查处置，并结合前期开展的工作，形成办理情况如下：

团结集镇供水涉及龙潭、和平、雨花 3 个社区，统一由团结自来水厂供水，西山区兴禹水公司负责水厂供水的运行管理。引进公司化的管理理念和模式后，由于和社区、村组未能达成共识，造成多年来虽超量供水，但水费收缴不上来，村中管网不配套（老化、锈蚀），出现跑水、漏水等情况，村民多次反映水量小，喝不上水。

针对以上情况，水务局多次组织团结街道办事处、西山区兴禹水公司、供水范围涉及的社区、小组召开相关协调会。已积极向人大建议专项办理资金申请，争取区级资金解决管网老化造成的人饮饮水困难问题。

## 三、下一步工作方向

下一步区水务局将主动配合团结街道办事处，积极向区财政争取资金，及时开展人饮管网建设，确保和平社区小厂居民小组三队农村饮水安全问题得到妥善解决。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



昆明市西山区水务局

2024年9月30日

(联系人：周昆文

电话：13987610429)

(此页无正文)

---

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

---

昆明市西山区水务局办公室

2024年9月30日印发

---