

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件 信息公示表

(D3YN202405310001)

公示单位：西山区人民政府

2025 年 5 月 27 日

投诉问题	受理编号：D3YN202405310001 群众投诉问题：昆明市西山区日新中路恒大云报华府旁南方电网变电站设备全天噪声扰民，夜间尤其明显。
办结目标	1.昆明供电局及时将噪声监测情况报告在周边小区公示，告知小区居民噪声情况； 2.昆明市生态环境局西山分局加强日常监督检查力度，做好噪声监测，及时查处违法行为。
整改措施	1.昆明供电局及时将噪声监测情况报告在周边小区公示，告知小区居民噪声情况，定期检修设备，更换主变； 2.昆明市生态环境局西山分局加强日常监督检查力度，做好噪声监测，及时查处违法行为。
整改主要工作成效	1.昆明供电局已将噪声监测情况报告在周边小区公示，定期检修设备，更换主变，噪声已有效减弱； 2.昆明市生态环境局西山分局加强日常监督检查力度，做好噪声监测，及时查处违法行为。
自查自验和市级验收情况	2025 年 1 月 3 日通过了自查自验；2025 年 5 月 27 日通过了市级验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至西山区秀苑路 188 号（区政府办公大楼 422 办公室）。联系人员及电话：曹文，68211776

附件 5

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件 市级验收意见 (D3YN202405310001)

牵头验收单位：昆明市工业和信息化局

验收时间：2025 年 5 月 27 日

投诉问题	受理编号：D3YN202405310001 群众投诉问题：昆明市西山区日新中路恒大云报华府旁南方电网变电站设备全天噪声扰民，夜间尤其明显。
办结目标	1. 昆明供电局及时将噪声监测情况报告在周边小区公示，告知小区居民噪声情况； 2. 昆明市生态环境局西山分局加强日常监督检查力度，做好噪声监测，及时查处违法行为
整改措施	昆明供电局及时将噪声监测情况报告在周边小区公示，告知小区居民噪声情况；昆明市生态环境局西山分局加强日常监督检查力度，做好噪声监测，及时查处违法行为。
措施落实情况	已按整改措施开展工作，昆明供电局计划2025年更换变电站的变压器，更换后噪声问题将得到进一步改善。
台账资料核实情况	已核实，符合工作要求
现场核实情况	已核实，现场情况属实。
存在的问题以及下一步工作意见	请昆明供电局进一步加强与变电站周围居民物业及业主沟通及相关宣传工作
验收结论	完成整改，同意通过验收销号
验收人员签字	市工信局 李琳 市公安局 罗蓝安 市发改委 顾翔 市生态环境局 廖厚情