

附件 6

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件
信息公示表

(X3YN202406080018)

公示单位：昆明市西山区人民政府

2025 年 8 月 11 日

投诉问题	受理编号：X3YN202406080018 投诉人反映：昆明市度假区听涛雅苑二期三分之二业主自行在公共楼梯间及单元门上方安装加压泵产生噪音严重影响居民正常生活。
办结目标	解决业主正常用水问题；业主停用自装设备，或者自行拆除。
整改措施	针对听涛雅苑二期水压无法满足业主日常用水需求，业主自行在自来水表后安装加压泵，使用过程中产生噪音扰民的问题。（1）昆明市自来水公司对听涛雅苑二期直供水压进行调压，并对增压时段进行调整，解决业主正常用水问题。（2）福海街道办事处督促听涛雅苑二期物业管理委员会对小区业主进行文明劝导，倡导业主停止使用自装的加压泵；同时，鼓励和引导业主自行筹措资金恢复小区二次加压供水设备。（3）西山区住房城乡建设局督促云南锦禾物业管理有限公司予以配合。
整改主要工作成效	1. 昆明市自来水公司对听涛雅苑二期直供水压进行调整，实测小区供水压力已满足规范要求。2. 物业公司配合物委会在小区内加强宣传和劝导，倡导业主停用自装的加压泵，减少噪音造成的影响。
自查自验和市级验收情况	2024 年 11 月 25 日，昆明市西山区住房和城乡建设局会同福海街道办事处、昆明市滇池旅游度假区规划建设局、昆明市滇池旅游度假区滇管水务局组织了自查自验。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过自查自验。 2025 年 8 月 8 日，昆明市住房和城乡建设局开展市级验收。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过市级验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示。如有意见建议，请反馈至 xsqwgk@163.com. 联系人员及电话：刘志伟，68405667

