

昆明市西山区科学技术和工业信息化局文件

〔主办〕

〔公开〕

西科工信〔2025〕54号

关于政协西山区十届四次会议第 10040074 号 提案答复的函

源瑞、舒晓华、张文学、龙胜光、李茂良、顾小林、刘天寿、
赵六寿、马勇、涂利华、夏九鲜、余泽勇委员：

您提出的《关于对华亭寺周边高压设施设备进行提升改造的
建议》提案收悉，现答复如下：

一、基本情况

华亭寺地处华亭山东麓，是昆明滇池国家级风景名胜区西山
片区重要历史文化及文物遗存，周边森林植被丰茂，生态景观优
良。近年来，西山景区部分区域供电高压设备已完成提升改造，
但华亭寺围墙外围区域高压变电设备尚未改造。

二、意见建议办理情况

收到该建议后，区科技工信局高度重视，协同西山供电局、
西山风景区管委会进行了现场核实，存在问题如下：

华亭寺围墙外高压设备安全隐患突出。海会塔入口处 10kV 高压 AOR1 跌落式熔断器设备因属敞开式，近年频繁发生松鼠触电爆炸事故，火花爆燃、声响巨大。该隐患易引燃周边植被，引发森林火情，威胁区域生态资源和历史文化遗产安全。

针对该问题，2025 年 5 月 27 日，西山供电局、西山区科技工信局、西山风景区管委会政企协同，采用老旧开关柜对跌落式熔断器设备进行了入地处理，安全隐患已经消除。

三、下一步工作方向

区科技工信局将协调昆明西山供电局，一是做好林区设备维护，加钱巡线巡检，及时排除安全隐患，确保不发生因电力设施故障引发的安全问题；二是跟进好设备工作情况，协助用户做好设施维护，保障设备安全。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



(联系人及电话：曹文 68211776 手机号码：18725107141)

抄送：区政府办公室，区政协提案委。

昆明市西山区科学技术和信息化局

2025 年 8 月 29 日印发