

附件 3

## 第二轮省生态环境保护督察交办群众举报件 信息公示表

(D53010020230821368)

公示单位：昆明市西山区人民政府

2026 年 1 月 19 日

投诉问题	受理编号：D53010020230821368 群众投诉问题：西山区融创小镇海世界停车场楼顶有 6 台鼓风机，鼓风机运行噪音扰民，投诉者建议改变鼓风机朝向。
办结目标	落实融创文旅小镇 2 号停车楼楼顶冷却塔噪音是否超标，并采取相应措施。
整改措施	要求昆明融创城投资有限公司多位置、多时段对融创文旅小镇 2 号停车楼楼顶安装的 6 台冷却塔运行过程中产生的噪音进行检测，若存在噪音超标的情况，则采取加装隔音棉等隔音措施进行处理。
整改主要工作成效	该问题已于 2023 年 8 月 24 日办结。昆明融创城投资有限公司多位置、多时段对融创文旅小镇 2 号停车楼楼顶安装的 6 台冷却塔运行过程中产生的噪音进行检测，不存在噪音超标的情况。
自查自验和市级验收情况	2024 年 12 月 26 日，西山区住房城乡建设局会同马街街道办事处、区公安分局组织了自查自验。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过自查自验。 2026 年 1 月 14 日，昆明市住房和城乡建设局开展市级验收。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过市级验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市西山区住房和城乡建设局房产与物业管理科。联系人员及电话：张红蕾，68405667